

Orla, dnia 13 listopada 2020 r.

GK.271.4.2020

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na „Budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne stacji wodociągowej w Olekszach”.

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie:

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści panel fotowoltaiczny o wadze 20,20 kg i spadku mocy do 80% po 25 latach?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) wyjaśniam, iż:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych o wadze 20,20 kg i spadku mocy do 80% po 25 latach. Z uwagi na zwiększenie masy mikroinstalacji fotowoltaicznej należy zapewnić odpowiednią nośność konstrukcji. Pozostałe parametry muszą być nie gorsze niż przewidziane w dokumentacji projektowej.

WÓJT
mgr Leon Pawluczuk

